

铜王住建函〔2019〕70号

对区十届人大四次会议第 13 号建议的复函

周建辉代表：

您提出的《关于提升“增亮工程”建议的提案》（第 13 号）已收悉，现答复如下：

王益区城市主干道道路照明灯杆、线路是一体安装，灯距在 40—55 米之间，加之人行道树木高大茂密遮挡，造成了照明亮度不足，达不到城市照明标准要求，同时线路和供电部门线路交汇，维护难度大。针对这一问题，区政府制定了城市市政基础设施提升改造五年计划，分步对一二马路、支巷道路、河提道路进行提升改造。2019 年重点对大同路、健康路、云梦堤路进行改造，同步实施照明设施更新，方便市民夜间出行，解决因照明亮度不足引起的安全事故发生。

关于您提的 210 国道西辅道和川口至王家河工业园区道路增设路灯建议，经和王益区交通运输局联系核实 210 国道西辅道路权属主体是铜川市交通运输局，川口至王家河工业园区道路是包茂高速延伸线，1992 年由陕西高速集团建设，现路权主体为江苏悦达公司，管养外包至陕西西铜高速公路有限公司西延分公司，

210 国道西辅道和川口至王家河工业园区道路增设道路路灯不属王益区权责范围。

铜川市王益区住房和城乡建设局

2019 年 4 月 23 日

(联系单位：区住建局 联系电话：0919-2838836)

抄送：区人大办公室（人代选工委），区政府督查室。

铜川市王益区住房和城乡建设局

尊敬的周建辉代表：

您好！

现将您提出的《关于提升“增亮工程”建议提案的复函（征求意见稿）》送上，请您审阅并在征求意见稿上方签署评议意见。如您同意，我们将依此正式向您复函。

此致

敬礼

联系人：张妮

电话：0919—2838836

通信地址：王益区红旗街9号

邮编：727000

铜川市王益区住房和城乡建设局

2019年4月17日

基础设施 5 年规划，从 2019 年开始将逐步对市区一二马路、支路、沟巷河堤等道路、人行道、照明设施进行同步提升改造，线缆落地，实现道路双侧照明，灯间距、功率、照度等技术指标严格按照最新的《城市道路照明设计规范》进行设计实施，照明灯具将采用绿色节能优质 LED 光源产品，节约能耗，降低维护成本，同时提高城市品味，方便市民夜间出行，解决因照明亮度不足引起的安全事故发生。

关于您提的 210 国道西辅道和川口至王家河工业园区道路增设路灯建议，经和王益区交通运输局联系核实 210 国道西辅道路权属主体是铜川市交通运输局，川口至王家河工业园区道路是包茂高速延伸线，1992 年由陕西高速集团建设，现路权主体为江苏悦达公司，管养外包至陕西西铜高速公路有限公司西延分公司，210 国道西辅道和川口至王家河工业园区道路增设道路路灯不属于王益区权责范围。

铜川市王益区住房和城乡建设局

2019 年 4 月 17 日

（联系人：张妮 电话：0919—2838836）