

宜君县发展和改革局文件

君发改发〔2019〕144 号

宜君县发展和改革局 关于云梦乡南古村生猪繁育场配套水源工程 初步设计的批复

县水务局：

你局报来《关于云梦乡南古村生猪繁育场配套水源工程初步设计的报告》收悉。经评审委员会专家组审核，设计单位按照专家组意见完成修改，经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

- 一、项目名称：云梦乡南古村生猪繁育场配套水源工程
- 二、建设地点：云梦乡南古村
- 三、主要建设内容及规模：新建机井 2 眼，井深 460 米、430 米，井径 0.6 米，安装 200QJ100-403/26 型潜水泵 2 台，井内 DN50

上水钢管 790 米，THKZ1-37 变频启动柜 2 套，配套动力电缆 770 米，闸阀井 2 座。

四、建设期限：2019 年 8 月至 2019 年 10 月

五、主要技术标准：机井单井设计出水量为 $10\text{m}^3/\text{h}$ ，井壁采用直径 35 厘米球墨铸铁管，壁厚 9 毫米，周边填充 3-7 毫米砾粒；圆形砖砌阀井内壁直径 1.2 米，高 1.4 米，井口采用直径 70 厘米混凝土预制盖板封口，底部设 $20 \times 20 \times 25$ 厘米 C15 混凝土支墩。

六、投资概算：项目总投资 152.11 万元，其中建筑工程 112.43 万元。

项目编码：2019-610222-76-01-039906

附件：云梦乡南古村生猪繁育场配套水源工程初步设计投资概算表



单位：万元

[illegible]