

宜君县水务局

类别：B类

签发人：赵世昌

君水函〔2020〕69号

对县十七届人大四次会议第20号建议的复函

刘军功、赵太云、赵华君代表：

您提出的《关于改造提升哭泉镇区供水管网的建议》（第20号）收悉。现答复如下：

针对您的建议案，我局高度重视，立即组织安排县农村供水管理站工作人员进行了实地调查了解。经实地调查，哭泉镇区用水属县城供水管网延伸供给的自来水，输水主管网铺设只到蓄水池，配水管网仍使用原有管网，造成供水量与用水量差距较大的原因：1. 存在个别用水户偷水现象。2. 由于后期修建基础设施，致使部分管道埋于水泥路底下，管网受损渗漏点无法查找，造成总表方量与户表方量不符，情况属实。针对您的建议，我局经过多次会议研究讨论，拟定对哭泉镇区的管网进行改造提升。

根据对哭泉镇区管网、户表进行改造提升项目进行预算，预算金额为 354 万元（其中新建 500m³蓄水池一座，管网更新 $\varnothing$ 75PE管 600 米， $\varnothing$ 63PE管 1500 米， $\varnothing$ 50PE管 1800 米，户表改造 438 户），由于资金量大目前无项目资金实施。我局已将该工程列入到“十四五”规划中，待资金下达后进行实施改造。未下达资金前每年县政府向哭泉镇政府补贴 10 万元，用于镇村供水，解决差额水量费用。

感谢您对水利工作的大力支持和关注。

宜君县水务局

2020 年 9 月 10 日

（联系单位：宜君县水务局 电话：0919-5289296）

（抄送：县人大常委会办公室，县人大会代表工作委员会，县政府督查室）。