

铜川市耀州区发展和改革局文件

铜耀发改发〔2019〕345号

铜川市耀州区发展和改革局 关于铜川市耀州区惠源工业园区供水工程 可行性研究报告的批复

铜川市耀州区水务局：

你局报来《铜川市耀州区惠源工业园区供水工程可行性研究报告的报告》铜耀水发[2019]152号及附件收悉，原则同意你单位委托编制的项目可行性研究报告，建议你局与设计单位完善论证中水的再使用可行性，合理确定水源地（单一或多水源）以及管线、泵站的设计方案。现就有关事项如下：

一、项目名称

铜川市耀州区惠源工业园区供水工程

二、项目建设地址

该工程起点位于锦阳路街道办杨家庄村，供水管线途经孙塬镇孝雷村、孙塬村，终点到铜川市耀州区惠源工业园区。

三、建设规模及建设内容

工程设计规模 1.5 万 m^3/d ，年均供水量 365 万 m^3 ，工程水源

为桃曲坡水库水源，取水点位于桃曲坡下游东支渠杨家庄泵站以下、美鑫泵站隔壁。

工程建设内容由泵站工程、输水工程及穿越交叉工程等三部分，具体为新建东支渠一级泵站工程 1 座，包括建筑、配套机电及电气设备等；新建输水管道工程 13.3km，包括附属建筑物及交叉建筑物若干；跨沟建筑物 3 座；管道穿越漆水河，过 210 国道、G65 包茂高速、莲湖大街和铁路等交叉构筑物等。

四、项目总投资及资金来源

项目估算总投资 8647.83 万元，资金来源为区级财政资金。

项目编码：2019-610204-76-01-031407

附件：铜川市耀州区惠源工业园区供水工程招标方案核准（审批）意见表

铜川市耀州区发展和改革局

2019 年 8 月 29 日

铜川市耀州区发展和改革局

2019 年 8 月 29 日印发

招标方案核准（审批）意见表

项目名称：铜川市耀州区惠塬工业园区供水工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	核准			核准	核准		
设 计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程							
监 理	核准			核准	核准		
主要设备							
重要材料							
其 他							

核准（审批）意见：

同意核准。该工程划分为四个施工标段和一个监理标段。施工单位必须具备独立法人资格且水利水电工程施工总承包二级及以上资质，业绩信誉良好并具有类似工程项目施工经验；监理单位必须具备独立法人资格且水利工程监理乙级及以上资质，业绩信誉良好并具有类似工程项目监理经验。

铜川市耀州区发展和改革局
2019年8月29日